

Корпус вентилятора выполнен из алюминиевого сплава. Для подключения нулевого защитного проводника на корпусе предусмотрены отверстия с резьбой. Отверстия обозначены на корпусе отливками в виде значка заземления. В комплекте с вентилятором прилагаются винт заземления М4 и пружинная шайба. Винт и шайба имеют специальное антикоррозийное покрытие, препятствующее возникновению процессов коррозии в месте их контакта с корпусом вентилятора из алюминиевого сплава. Для оконцовки защитного проводника заземления используется кольцевой наконечник с покрытием, препятствующим возникновению процессов коррозии в месте контакта наконечника с корпусом вентилятора. Корпус вентилятора в месте контакта с наконечником заземляющего проводника зачищается от лакокрасочного покрытия до металла. При подключении заземляющего проводника должны быть соблюдены требования Раздела 10 стандарта ГОСТ МЭК 60335-1.


291 x 291

223 x 223


1/1

125 x 125

150 x 150



250 x 250



325 x 325

