

# Кулачковые переключатели с креплением винтами на панели

(продолжение)



Технические характеристики стр. 437-440

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления  
 Устанавливаются на дверцах комплектных устройств  
 Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой  
 Соответствуют МЭК EN 604973  
 Степень защиты со стороны ручки управления IP40  
 Степень защиты со стороны контактов IP2X (для переключателей типоразмером до PR 26)

Упак.	Кат. №	Переключатель 3-фазного электродвигателя		
<b>Переключатель реверсивный 1-скоростной</b>				
Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов	
1	0 275 10	PR 12	4	
1	0 275 14	PR 17	7.5	
1	0 275 18	PR 21	7.5	
1	0 275 22	PR 26	11	
1	0 275 26	PR 40	18.5	
1	0 275 30	PR 63	22	

<b>Переключатель 3-фазного электродвигателя на одно направление</b>				
Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов	
1	0 275 11	PR 12	4	
1	0 275 15	PR 17	7.5	
1	0 275 19	PR 21	7.5	
1	0 275 23	PR 26	11	
1	0 275 27	PR 40	18.5	
1	0 275 31	PR 63	22	

<b>Переключатель на одно направление 2-скоростной с коммутацией по схеме Даландера</b>				
Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов	
1	0 275 12	PR 12	4	
1	0 275 16	PR 17	7.5	
1	0 275 20	PR 21	7.5	
1	0 275 24	PR 26	11	
1	0 275 28	PR 40	18.5	
1	0 275 13	PR 12	4	
1	0 275 17	PR 17	7.5	
1	0 275 21	PR 21	7.5	
1	0 275 25	PR 26	11	
1	0 275 29	PR 40	18.5	

<b>Переключатели электроизмерительных приборов</b>						
<b>Амперметры</b>						
Для одного амперметра в трехфазной сети						
Упак.	Кат. №	Типо-размер	Макс. ток для категории применения AC 21, А	Положения	Число контактов	Описание
1	0 146 50	PR 12	16		6	3 ТТ с общей точкой
1	0 275 34	PR 12	16		9	Без ТТ
1	0 275 35	PR 12	16		9	3 изолированных ТТ

<b>Вольтметры</b>						
Для одного вольтметра в трехфазной сети						
Упак.	Кат. №	Типо-размер	Макс. ток для категории применения AC 21, А	Положения	Число контактов	Описание
1	0 146 52	PR 12	16		4	Без нейтрали
1	0 146 53	PR 12	16			6

Электроизмерительные приборы для установки на дверце комплектного устройства стр.42

